

Российская Федерация, 400029, Волгоградская область, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 55
Телефон: +7(8442)963-695 (отдел поставок); +7 (8442) 963-024 (испытательная лаборатория). E-mail: refinery@vnp.lukoil.com

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.В20533 (№ 0008413) срок действия по 07.02.2019г.

ОС "Полисерт" АНО по сертификации "Электросерт"

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 11Л1800476

Газ углеводородный сжиженный топливный, марка ПБА (пропан-бутан автомобильный)
ГОСТ Р 52087-2003

Место отбора : Емкость Е-7

Масса нетто (т) : 38

ОКПД: 19.20.32.190

Замер, см : 218

Дата изготовления : 12.01.2018

Наименование показателя	Норма по НД	Фактический результат	Метод испытания
1 Массовая доля компонентов, %:			ГОСТ 10679
- сумма метана, этана и этилена	не нормируется	3,50	
- пропана	50 ± 10	49,04	
- сумма бутанов и бутиленов	не нормируется	46,22	
- сумма непредельных углеводородов	не более 6	0,05	
2 Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %	не более 1,6	отсутствие	п. 8.2 настоящего стандарта
3 Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:			ГОСТ 28656
- плюс 45 °С	не более 1,6	1,29	
- минус 20 °С	не менее 0,07	0,20	
4 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %			ГОСТ 22985
- в том числе сероводорода	не более 0,01	0,0018	
	не более 0,003	0,0006	
5 Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	п. 8.2 настоящего стандарта
6 Интенсивность запаха, баллы	не менее 3	*	п. 8.3 настоящего стандарта
7 Плотность при 20 °С, кг/м ³	не нормируется	524,0	ГОСТ 28656
8 Плотность при 15 °С, кг/м ³	не нормируется	531,8	ГОСТ 28656

Примечания:

- 1 Допускается не определять интенсивность запаха при массовой доле меркаптановой серы 0,001% и более. При массовой доле меркаптановой серы менее 0,001% или интенсивности запаха менее 3 баллов газ одорируют в установленном порядке.
- 2 Показатель по п.8 "Плотность при 15 °С, кг/м³" определяется по требованию потребителей.

Заключение:

- 1 Продукт соответствует ГОСТ Р 52087-2003.
- 2 Изготовитель гарантирует соответствие сжиженного газа требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения в течение 6 месяцев со дня отгрузки.

П. Начальник смены испытательной лаборатории

по доверенности №19/252 от 30.10.2017 г.

Дата выдачи паспорта 12.01.2018



 /Г.Ю. Ивченко/

