

# ООО «НПЗ Холдинг»

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пуровск, Комплекс по переработке газового конденсата

Паспорт № 418/ДФ

Дизельная фракция

СТО 38071882-005-2016 с изменениями №1

Дата : 05.08.2018  
Наименование, номер резервуаров: РВС 1000 50.5  
Высота разлива см. 1039

Наименование показателей	Единицы изм.	НД на МВИ	Норма по СТО	Результаты испытаний
Плотность, при 20 °С, не более	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	840	812,1
<b>Фракционный состав:</b>				
10% перегоняется при температуре, не выше	°С	ГОСТ 2177 (метод А)	145	135,1
50% перегоняется при температуре, не выше			240	159,9
90% перегоняется при температуре, не выше			не норм.	243,9
Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287 (метод Б)	минус 30	ниже минус 55
Температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	не норм.	ниже минус 30
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356	20	плюс 35
Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947	0,016	0,015 (0,0149)
Массовая доля воды, не более	%	ГОСТ 2477	отсутствие	отсутствие
Испытание на медной пластинке	-	ГОСТ 6321	Выдерж.	Выдерж.
Кислотность, не более	мг КОН на 100 см <sup>3</sup> топлива	ГОСТ 5985	5,0	отсутствие
Массовая доля механических примесей, не более	%	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие

Паспорт составлен на основании протокола № 249/КОР от 03.08.2018

Коммерческий директор



Картанов А.А.