

Протокол испытаний

№ 338
от «24» мая 2019г.

Наименование нефтепродукта: Дизельное топливо ДТ-Л-62-К2 ГОСТ 305-2013

Завод-изготовитель (организация нефтепродуктообеспечения): Не указан

Наименование заказчика: Филатов Д.С.

Адрес: г. Ангарск 60-8-5 graal-angarsk@mail.ru

Место и условия отбора: (не указано)

Дата отбора: 23.05.2019г. Дата приема пробы: 23.05.2019г. Дата анализа: 24.05.2019г.

Номер пробы: Проба заказчика № - лаб. № 338

Количество пробы, представленной на испытания: 1,0 дм³

Общие условия проведения испытаний: Температура 22°С, отн. влажность 72%, давление 96,1кПа

Основание для проведения испытаний: Заявка Филатова Д.С. от 23.05.2019г.

Цель проведения испытаний: Соответствие качества топлива требованиям ГОСТ 305-2013

Результаты испытаний анализируемой пробы представлены в таблице:

Таблица

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 305-2013	Фактические значения
1.	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	3, 0- 6,0	5,61
2.	Фракционный состав: -50% перегоняется при температуре, °С, не выше -95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	280 360	194 323
3.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: для дизелей общего назначения	ГОСТ 6356	62	63
4.	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884	500	не определяется
5.	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	Выдерживает. Класс 1	Выдерживает. Класс 1
6.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие
7.	Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370		Отсутствие
8.	Содержание воды, %	ГОСТ 2477		Отсутствие
9.	Плотность при 15°С, кг/м ³ , не более	ГОСТ Р 51069	863,4	856,5
10.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ГОСТ 22254	Минус 5	Минус 68

Зав. лабораторией
Исполнитель



Р.Н. Преснова
Маш. И. С. Меркина

Цетановое число (экспресс-метод): не определяется

Дата выдачи протокола: 24.05.2019г.

Всего страниц протокола: 1.

Результаты распространяются только на пробу, прошедшую испытания.

Частичная или полная перепечатка данного протокола без разрешения зав. лабораторией запрещена.