



Копия верна
ООО «Нефтебитум-КНГК»



Директор Сопильняк О.П.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE29.H06717
«Нефок» действителен с 11.02.2018г. по 11.02.2021 г.
Зарегистрирован в Едином государственном реестре стандартов
РОССИЙСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-СТАНДАРТИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНГК»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПАСПОРТ № 88-Н

ООО «Нефтебитум-КНГК»
СТАНДАРТНЫЙ
СООТВЕТСТВУЕТ СТО

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**
Нормативный документ: СТО 67161439-002-2018
Предприятие изготовитель: **ООО «Нефтебитум-КНГК»**
Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, мкр. Битумный завод д.1

Дата изготовления: 01.04.2019

№п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	ГОСТ 4333	82	85
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 51947	1,00	0,205
4	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
7	Наличие депрессорно-диспергирующей присадки, марка и количество, % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699
8	Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, Определение обязательно	836,3

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 01.04.2019

Заведующий ФХЛ



Е.Т.Трунова