

ПАСПОРТ № 763

Топливо низкотемпературное для бытовых котлов А
СТО 73171028-018-2019

Код ОКПД-2: 19.20.28.190

Дата изготовления: 01.07.2020

Дата отбора пробы: 01.07.2020 по ГОСТ 2517-2012

Место отбора: АО «Антипинский НПЗ»

Номер резервуара: 11 (УТП)

Уровень заполнения, см: 1335,0

Размер партии, тонн: 6359,446

Дата проведения испытаний: 01.07.2020

Дата оформления паспорта: 01.07.2020

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 73171028-018-2019	Фактические данные
1	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не выше минус 5	минус 9
2	Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D 4052	не выше 0,865	0,8575
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 82	108
4	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - температура, при которой перегоняется 50%, °С - температура, при которой перегоняется 90%, °С	ГОСТ 2177 (метод А)	не ниже 150 не выше 320 не выше 370	188,0 310 365
5	Цвет	визуально	От белого матового до светло-желтого	светло- желтый
6	Содержание ароматических углеводородов, % масс	ГОСТ EN 12916	более 30	32,7
7	Массовое содержание ссы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,0	0,863

Заключение: Топливо низкотемпературное для бытовых котлов А соответствует требованиям СТО 73171028-018-2019 с изм.1. Предназначено для применения в качестве топлива для бытовых котельных установок. Не может применяться в качестве топлива в дизельных двигателях внутреннего сгорания в связи с несоответствием требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Дополнительная информация:

В топливо введены следующие присадки:

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,01 % масс.

Дата выдачи паспорта: 01.07.2020

Начальник смены  Елисева Н.А.

