

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории №21
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
 № 334/2020 от 30.10.2020

Наименование образца продукции: Топливо судовое DMZ
 Дата отбора образца: 30.10.2020
 Дата проведение анализа: 30.10.2020
 Номер резервуара: PBC-7
 Предприятие изготовитель: ТОО «ПЕТРОРЕФ», ЗКО, Теректинский р-н, Аксуатский с/о, с.Магистральный, тр. Трасса Уральск – Аксай, зд.2
 НД на продукцию: ГОСТ 32510-2013 п.4.2, табл.1
 Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 620 9

Наименование параметра	НД на методы испытаний	Норма	Фактический
1	2	3	4
1. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже °С Жабық тигелдегі тұтану температурасы, төмен емес, °С	ГОСТ 6356	61	67
2. Плотность при 15°С, не более, кг/м³ 15°С кезіндегі тығыздық, артық емес, кг/м³	ГОСТ Р 51069	890	859,4
3. Температура текучести, не более, °С Қату температурасы, артық емес, °С	ГОСТ 20287	минус 6	-15
4. Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с 40°С кинематикалық тұтқырлық, мм²/с	СТ РК АСТМ Д 445	3,000-6,000	3,18
5. Массовая доля серы, не более, % Күкірттің массалық үлесі, артық емес, %	СТ РК ГОСТ Р 51947	1,5	0,120
6. Содержание воды, % Судың құрамы, %	ГОСТ 2477	отсутствует жок	отсутствует жок
7. Внешний вид Сыртқы келбеті	ГОСТ 32510	прозрачный мөлдір	

Анализ проводила старший инженер – химик
 Ответственный за подготовку паспорта качества
 Вр. и.о Начальника химической лаборатории



С.И. Дуйсеменов Дуйсеменов С.И.
Е.А. Кубашев Кубашев Е.А.