

ПРОТОКОЛ №16
испытаний качества нефтепродукта
от «29» августа 2020 г.

Нефтепродукт: «Бензин прямогонный»
Предприятие поставщик(заказчик):
Пункт приема-сдачи нефтепродукта:
Место отбора пробы: Резервуар №14
Дата и время отбора проб: 29.08.2020г.

Наименование показателя	Норма для марки	Факт
1. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более		690
2. Массовая доля серы, % не более		0,0031
3. Начало кипения		36
4. Фракционный состав: 10% перегоняется при температуре, °C, не выше 50% перегоняется при температуре, °C, не выше 90% перегоняется при температуре, °C, не выше 95% перегоняется при температуре, °C, не выше		62 93 131 141
5. Конец кипения		150
6. Выход		97
7. Испытание на медной пластине		Не выдерживает
8. Степень коррозионного балла		2d (умеренное потускнение)