

Справка по качеству

Проба:

Дата отбора пробы: 06.02.2021 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,023
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	44
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	811,5
5	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-17
6	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	-33
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48