ЭКОТОН

Паспорт № 303/21

Топливо технологическое ТУ 19.20.26-011-98521950-2020

Сертификат соответствия №РОСС RU.34.002.Н.00004 срок действия с 29.10.2020 по 28.10.2023

Сертификат соответствия по оценке состояния измерений в ИЛ № 288 от 06.05.2020 по 05.05.2023 г. Выдан ОС ООО «Волгоградский ЦОСМ»

Код ОКПД2	19.20.26.190
Дата изготовления партии	15.08.2021
Дата отбора пробы	16.08.2021
Номер емкости	Е-107
Уровень наполнения	829 (см)
Размер партии	473 (м3)
Дата проведения анализа	16.08.2021
Дата оформления паспорта	16.08.2021

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ № 19.20.26-011-98521950-2020	Фактические данные
1	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	828
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 80	82
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,5	0,348
4	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	0,01
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	не более Следы	Отсутствие
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более Минус 35	Минус 37

*данные протокола

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

Качество продукции соответствует ТУ № 19.20.26-011-98521950-2020

Начальник лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория «ЭкоТОН» Волгоградская область р.п. Светлый Яр Россия ИНН 3426011960 ОГРН 1063458028490

Бочарова Ольга Николаевна