

**ПАСПОРТ № 3082 (Н)**

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: **СТО 98832933-009-2019**

Предприятие - изготовитель: **ООО «КНГК-ИНПЗ»**

Номер резервуара: **14**

Уровень наполнения (см): **1010**

Дата изготовления: **07.12.2021 г.**

Дата проведения анализа: **07.12.2021 г.**

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	90
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,244
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
4	Цвет	визуально	от светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	836,0
8	Фракционный состав, °С Температура 50% отгона Температура 95% отгона	ГОСТ 2177 (метод А)	Не нормируется, определение обязательно	272 362
9	Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта **1 год со дня изготовления**

Дата выдана: **07.12.2021 г.**



Начальник  
Инженер

*(Handwritten signatures)*

**О.В. Назарова**  
**А.В. Нехай**

Прогресс в гармонии с природой

Progress in harmony with nature